

**ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**

630091 г.Новосибирск ул.Красный проспект, 50 тел./факс:(383)222-72-75 тел.: (383)227-03-31

ИНН 5406100260 КШН 540601001
р/с 40702810644050001443
к/с 3010181050000000641
БИК 045004641
в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск№ 1266 от 05.12.2016

на № _____ от _____

Разъяснения на запрос о положениях документации открытого аукциона на право заключить договор на поставку оборудования и выполнение комплекса работ по монтажу систем кондиционирования воздуха, электромонтажным и пусконаладочным работам в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вх. МУП «ЦМИ» от 01.12.2016 №1276):

Текст запроса:

В документации указано: «Все товарные знаки, используемые в Техническом задании и во всех документах находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент»».

Однако изучая рынок климатической техники было выявлено, что ни одна из соответствующих моделей различных производителей (даже заявленных Kentatsu (см. Приложение)) всецело не соответствует заданным характеристикам товара. В частности по габаритным размерам или производительности (расходу воздуха).

Поскольку поставка эквивалентов заказчиком товара предусмотрена документацией об аукционе, просим внести изменения в описание объекта закупки, расширив рамки технического задания таким образом, чтобы по указанным позициям ему соответствовало хотя бы 2 производителя представленных на рынке.

В случае отказа внести изменения в описание объекта закупки просим предоставить информацию по соответствию характеристик по позициям Заказчика хотя бы 2-х производителей или разъяснить, чем обусловлено ограничение по габаритным размерам техники и расходу воздуха.

Разъяснения на запрос:

Заказчиком при подготовке к размещению аукционной документации проанализированы различные товары (оборудование систем кондиционирования воздуха). За основу для расчетов локального сметного расчета выбрано оборудование среднего ценовой категории.

Дефектные ведомости объемов работ и материалов (приложения № 2, №3 к аукционной документации) разработаны с учетом параметров эквивалентности. В заданные параметры эквивалентности попадают товары различных производителей с соответствующими характеристиками. На основании вышеизложенного Заказчиком изменения в аукционную документацию вноситься не будут.

Сообщаем, что информация о дополнительных производителях, не может быть предоставлена, чтобы не ограничивать круг возможных предлагаемых товаров.

В аукционной документации перечислены модели оборудования, которые соответствуют каталогам производителя и требуемым параметрам, заданным в дефектной ведомости объемов работ и материалов. Заказчиком было проверено, что товары и оборудование прочих производителей соответствуют параметрам эквивалентности, указанным в аукционной документации.

Директор

Э. В. Беляцкий

Приложение

Номенклатура	Габариты, мм		Холодопроизводительность, кВт		Потребляемая мощность		Уровень шума		Расход воздуха	
	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт
Kentatsu KTRZ400HZAN3	1620*1255*770/1610*1245*760	1615*1250*765	38-42	40	12,21/12,41 11,09/11,29	12,31/11,19	58/61	60	14600/15600	16530
Kentatsu KTGY30HFANI	295*920*215/ 285*910*205	290*915*210	2,7-3/3,0-3,4	2,8/3,2	0,025-0,035/ 0,025-0,035/	0,030 / 0,030	27-37	35	410/590	420-580
Kentatsu KTGY40HFANI	295*920*215/285*910*205	290*915*210	3,5-3,7/3,9-4,1	3,6/4,0	0,025-0,035/ 0,025-0,035/	0,030 / 0,031	27-38	35	410/591	420-580
Kentatsu KTGY60HFANI	320*1075*215/310*1065*205	315*1070*210	5,5-5,7/6,2-6,4	5,6/6,3	0,040-0,050	0,045	32-42	34-40	640-910	650-900
Kentatsu KTGY72HFANI	320*1075*215/310*1065*205	315*1070*210	7,0-7,2/7,9-8,1	7,1/8,0	0,055-0,065	0,06	32-42	34-40	640-910	650-900
Kentatsu KTVY140HFANI	305*845*845/295*835*835	300*840*840	13,9-14,15/ 14,9-15,15	14/15	0,165-0,175	0,17	42-52	44-50	1110-1550	1120-1540
Kentatsu KTGY24HFANI	295*920*215/285*910*205	290*915*210	2,1-2,3/2,5-2,7	2,2/2,6	0,025-0,035/ 0,025-0,035/	0,03	27-37	29-35	410-590	420-580
Kentatsu KTGY50HFANI	320*1075*215/310*1065*205	315*1070*210	4,4-4,6/4,9-5,1	4,5/5,0	0,040-0,050	0,045	32-42	40	640-910	650-900
Kentatsu KTRZ290HZAN3	1620*965*770/1610*955*760	1615*960*765	24,2-26,2/26-28	25,2/27	5,78-5,98/ 6,05-6,25	5,88/6,15	55-59	57	11000-12000	11500
Kentatsu KTRZ340HZ AN 3	1620*1255*770/1610*1245*760	1615*1250*765	32,5-34,5/36,5-38,5	33,5/37,5	8,95-9,15/ 8,89-9,09	9,05/ 8,99	57-61	60	14600-15600	15100
Kentatsu KTRZ500HZAN3	1620*1255*770/1610*1245*760	1615*1250*765	49-51/55-57	50/56	15,1-15,3/ 14,15-14,35	15,2 / 14,25	59-63	61	14750-15750	14700
Kentatsu KTRZ450HZAN3	1620*1255*770/1610*1245*760	1615*1250*765	44-46/49-51	45/50	13,92-14,12/12,69-12,89	14,02/ 12,79	58-62	60	14600-15600	14886