

№ 1150 от 30.11.2016

на № _____ от _____

Разъяснения на запрос о положениях документации открытого аукциона на право заключить договор на поставку оборудования и выполнение комплекса работ по монтажу систем кондиционирования воздуха, электромонтажным и пусконаладочным работам в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вх. МУП «ЦМИ» от 25.11.2016 №1245):

Текст запроса:

Прошу разъяснить следующие положения документации

1. Отсутствие на схемах в приложении №7:

a. Размеров (расстояний), определяющих конкретное расположение оборудования, трубопроводов и их элементов, величины и направления уклонов трубопроводов.

b. Конкретное расположение оборудования на крыше.

c. Схем электроснабжения с указанием размещения оборудования.

d. Соответствия типов внутренних и внешних блоков, разветвителей пунктам дефектных ведомостей (на схемах указаны обозначения «внутренний блок тип X», «наружный блок тип X» без привязки к пунктам дефектной ведомости и/или Локального сметного расчёта (ЛСР)).

2. Чем обусловлены требования к товарам, ограничивающие круг предлагаемых товаров, например:

a. «потребляемая мощность, не менее» (не подходят товары с лучшим (меньшим) энергопотреблением).

b. «уровень шума, не менее» (не подходят более лучшие (тихие) товары).

c. «габариты, не менее» (не подходят более лучшие (компактные) товары).

d. «вес, не менее» (не подходят более лучшие (лёгкие) товары).

e. «диапазон рабочих температур в режиме охлаждения: минимальная температура не ниже 17°C, максимальная температура не выше 44°C, в режиме нагрева: минимальная температура не ниже -8°C, максимальная температура не выше 25°C» (не подходят товары с более широкими температурными диапазонами).

f. «длина трубопровода между наружным и внутренним блоками не менее 45 м не более 55 м» (длина трубопровода, предусмотренного сметой составляет менее указанного, что не удовлетворяет данному требованию. Также не подходят товары с возможностью использования более длинных трубопроводов).

g. «максимально допустимое рабочее давление, не более» (не подходят более надёжные товары).

h. «температура окружающей среды при эксплуатации не ниже -25°C не выше +40°C» (не подходят товары с более широкими температурными диапазонами).

i. «минимально допустимый радиус изгиба кабеля при прокладке не менее 10D» (не подходят более лучшие (гибкие) кабели).

j. «max. высота всасывания не более; max. высота нагнетания не более» (не подходят более лучшие товары (с увеличенными высотами)).

k. «предельная отключающая способность автоматического выключателя должна быть менее 10 000 А» (не подходят товары с лучшим показателем «предельная отключающая способность»).

3. Почему в итогах ЛСР указаны суммы по разделам сметы, не соответствующие фактическим, в частности:

...	...
Итого по смете:	
Итого Строительные работы	15 475 207
Итого Монтажные работы	1 306 996
Итого Оборудование	134 601
Итого	16 916 804
В том числе:	
Материалы	14 320 357
...	...

Просим опубликовать достоверный ЛСР.

4. Что означает требование «Степень защиты должна быть не 54» в требованиях к Пункту распределительному (п. 44 Приложения №3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 на электромонтажные работы).

5. В связи с отсутствием в ЛСР пусконаладочных работ, просим указать какое именно оборудование подлежит пусконаладке и в каком объеме (каков требуемый результат?).

6. На каком основании в Техническом задании (п. 5) установлено требование «В выданном свидетельстве саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора подрядчик должен обладать правом заключать договор на сумму равной начальной максимальной цены договора», тогда как на основании пункта 10.1 Документации об аукционе в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная (максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником, а на основании пункта 8. Приложения № 4 к аукционной документации, в случае, если участник аукциона будет признан единственным участником аукциона, он обязуется подписать договор на поставку и выполнение комплекса работ по монтажу систем кондиционирования воздуха, электромонтажным и пусконаладочным работам в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, в соответствии с требованиями документации об аукционе по начальной (максимальной) цене или по согласованной с Заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

Разъяснения на запрос:

1. а. Размеры (расстояния) определены на основании поэтажных планов здания. При исполнении договора установочные размеры будут определены по месту, локальный сметный расчет учитывает данные корректировки.

б. Расположение оборудования на крыше здания будет определяться по месту при исполнении договора, локальный сметный расчет учитывает данные корректировки.

с. Точка подключения электрической энергии от ВРУ здания, расположенного в подвале здания в электрощитовой, с установкой распределительного пункта с последующим распределением на поэтажные щиты. Защитные аппараты устанавливаются исходя из электрической мощности оборудования.

д. Схемы установки оборудования отражены в приложении №7 к аукционной документации. Схемы составлены на каждый этаж отдельно. Локальный сметный расчет (приложение №1 к аукционной документации), с необходимым количеством оборудования, составлен по разделам на каждый этаж отдельно.

2. Требования к необходимым товарам отражены в локальном сметном расчете, а также в дефектных ведомостях объемов работ и материалов. Дефектные ведомости объемов работ и материалов (приложения № 2, №3 к аукционной документации) разработаны с учетом параметров эквивалентности и не ограничивают круг предлагаемых товаров.

3. Локальный сметный расчет составлен на основании ФЕР по состоянию на 2 квартал 2016г. Минстрой НСО №2425/45-вн от 22.06.2016 на необходимый объем работ, согласно аукционной документации.

4. Степень защиты должна быть не 54 - означает, что Степень защиты оболочки должна быть не ниже 54 (код IP). ГОСТ 14254.

5. Пусконаладке подлежит все оборудование, подлежащее установке и монтажу, согласно аукционной документации.

6. Победителю аукциона, предложившему наименьшую стоимость в ходе проведения торгов, будет предложено заключить договор, по цене сложившейся по результатам аукциона. В случае если по итогам рассмотрения поступивших заявок будет принято решение о соответствии только одной заявки на участие в аукционе, такой участник признается единственным участником и договор заключается на сумму равную начальной максимальной цене договора, указанную в аукционной документации. В случае если договор заключается с единственным участником, либо с победителем аукциона, то в выданном свидетельстве саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора подрядчик (единственный участник) должен обладать правом заключать договор на сумму равную начальной максимальной цене договора, а победитель аукциона должен обладать правом заключать договор на сумму превышающую итоговую цену сложившуюся по итогам аукциона.

Директор



Э. В. Беляцкий