

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ  
МЧС России по Новосибирской области  
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66  
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

г. Новосибирск  
(место составления акта)

«19» октября 2018 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 1801 / 1 / 2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»).

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 19 " октября 2018 г.

проведено мероприятие по надзору во исполнение распоряжения Начальника УНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Матвеева Александра Сергеевича № 1801 от 27.09.2018 г. в период 16.10.2018г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин, 19.10.2018г. с 14 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена проверка соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности на территории в зданиях и помещениях МУП «ЦМИ» по адресу г. Новосибирск ул. Красный проспект, 50.

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Бакуровым Иваном Андреевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МУП «ЦМИ» Беляцким Эдуардом Витальевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности помещения в здании без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. (столовая устроенная в вестибюле первого этажа).	п. 4.3 СНИП 21-01-97* пп. с п. 23 ППР в ПФ	02.04.2019г.	
2.	Допущено изменение класса функцио-	п. 4.3 СНИП 21-01-	02.04.2019г.	

	нальной пожарной опасности в помещении подвала здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденном в установленном порядке. (спортивный зал, кафе «Подсолнухи», ресторан «100 друзей, оздоровительный центр «Президент»).	97* пп. о п. 23 ППР в ПФ		
3.	Ограждающие конструкции не эксплуатируемой лифтовой шахты, не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа (восточная сторона здания).	п. 7.22* СНиП 21-01-97*	02.04.2019г.	
4.	На лестницах первого этажа имеющие высоты более 45 сантиметров не предусмотрены ограждения с перилами.	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	02.04.2019г.	
5.	Допущено размещение транзитного воздуховода в объеме лестничной клетки.	п. 7.11.14 СНиП 41-01-2003	02.04.2019г.	
6.	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (8 этаж, 7 этаж, 6 этаж, 5 этаж, 4 этаж, 3 этаж, подвал).	п. 61 ППР в РФ	02.04.2019г.	
7.	В подвале перед лифтами не предусмотрен тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.	п. 7.26 СНиП 21-01-97*	02.04.2019г.	
8.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ	02.04.2019г.	
9.	Пожарные шкафы не имеют элементов для их опломбирования.	п. 57 ППР в РФ	02.04.2019г.	
10.	С северной стороны от здания расположено временное строение на расстоянии менее 15 метров.	п. 74 ППР в РФ	02.04.2019г.	
11.	Не проведено техническое освидетельствование АУПС и СОУЭ смонтированных в здании после 5 лет с момента установки, на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования (АУПС требует замены)	ст. 4 № 123-ФЗ п. 1.1.9. РД 25694-90	02.04.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

апреле  
(квартале, месяце)

2019 года

Справочная информация (выдержки из ст. 19.5 КоАП РФ):

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти-сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Государственный инспектор г. Новосибирска по  
пожарному надзору Бакуров Иван Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"19" октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓


(подпись)

"19" октября 2018 г.

Директор МУП «ЦМИ»

Беляцкий Эдуард Витальевич

(должность, фамилия, инициалы)



Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

