

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25

E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 742/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Новосибирска Гаврильченко Александра Олеговича № 742 от 01 апреля 2021 года и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», «28» апреля 2021 государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Балевым Е.А. проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Центр муниципального имущества» осуществляющего деятельность по адресу ул. Красный проспект, 50, совместно с директором МУП г. Новосибирска Беляцким Эдуард Витальевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Допущено изменение класса функциональной опасности помещения подвала здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. (Допущена эксплуатация объекта защиты после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений подвала, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности) (кафе «Подсолнухи», ресторан «100 друзей»)	Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст. 1, абз. 4, ППР в РФ пп. «н», п.16	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР
Главного управления МЧС России по НСО Балев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2021



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.